

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)  
 PETI SURAT 7012, SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM, SELANGOR.

PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARAAN UNIT GENSET TUNGGU SEDIA DI  
 PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN ( CIAST ) SHAH ALAM, SELANGOR

Bil.	Spesifikasi Item	Kuantiti	Harga Seunit (RM)	Jumlah Harga (RM)
Untuk diisi oleh Jabatan			Untuk diisi oleh Penyebutharga	
<b>A</b>	<b>KERJA-KERJA AWALAN</b>			
1	Kerja-kerja awalan, pengurusan, pengawasan, penghantaran peralatan, tenaga kerja dan bahan-bahan kerja serta insuran (Contractor all risk).	L/S		
<b>B</b>	<b>GENSET 1</b>			
	1. Kerja-kerja menentu ukur yang lengkap pada <b>EARTH LEAKAGE RELAY (EMSB)</b> dan menukar baharu <b>EARTH FAULTY RELAY (AMF)</b>  2. Penyelenggaraan :- • SUPPLY AND REFUELING DIESEL 460 LITER • TESTING AND COMMISSIONING	L/S		
<b>C</b>	<b>GENSET 2</b>			
	1. Kerja-kerja menentu ukur yang lengkap pada <b>EARTH LEAKAGE RELAY (EMSB)</b> dan <b>EARTH FAULTY RELAY (AMF)</b> 2. Penyelenggaraan :- • SUPPLY, REPLACE PART AND TESTING CHANGEOVER CONECTOR • TESTING AND COMMISSIONING	L/S		
<b>JUMLAH KESELURUHAN TIDAK TERMASUK SST</b>				

**NOTA :**

1. Keluasan kawasan dan ukuran yang dinyatakan merupakan anggaran sahaja. Kontraktor dikehendaki melakukan pengukuran dan pengiraan sendiri yang berkaitan dengan kerja – kerja yang terlibat.
2. Setiap kerja-kerja penyelenggaraan yang berkaitan pada perkakasan atau radas elektrik yang di lakukan perlulah mengikut peraturan-peraturan yang telah di tetapkan oleh **Akta Bekalan Elektrik dan Suruhanjaya Tenaga**
3. Setiap keputusan pengujian menentu ukur atau testing perlu di lampirkan kepada pihak CIAST
4. Kerja-kerja yang terlibat perlu mengikut **garis panduan dan piawaian** yang telah di tetapkan
5. Kerja-kerja penyelenggaraan yang di lakukan perlu dalam keadaan selamat serta menggunakan atau memakai peralatan yang sesuai dan selamat

6. Kontraktor yang berjaya dikehendaki membekalkan katalog / sampel produk apabila dipohon oleh pihak CIAST.
7. Kontraktor mestilah memastikan kerja – kerja pembersihan kawasan dari bahan yang tidak digunakan dan segala kotoran di kawasan yang berkaitan hendaklah dibawa keluar dari kawasan CIAST ke tempat yang dibenarkan oleh Majlis Bandaraya Shah Alam.
8. Segala kos bagi kerja – kerja membaik pulih kerosakan yang berpunca daripada kerja – kerja pengubahsuaian atau naiktaraf adalah ditanggung sepenuhnya oleh pihak kontraktor yang terlibat.

Tarikh :

.....  
(TANDATANGAN & COP SYARIKAT)